

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;  
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4  
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
Расчетный счет 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;  
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пермском крае»

С.И.Петухов

14 " октября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № П1703.22 Э

по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № П1703.22 от 14 октября 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1"

2. **Юридический адрес:** Россия, 617210, Пермский край, Карагайский муниципальный округ, с. Карагай, ул. Гагарина, 23

3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата (температура воздуха (°C), относительная влажность воздуха (%))

4. **Место проведения измерений:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1", Россия, 617210, Пермский край, Карагайский муниципальный округ, с. Карагай, ул. Гагарина, 23; с. Козьмодемьянск, пер. Школьный, д. 1

5. **Дата и время измерений:** 19.09.2022 с 08:30 до 09:30  
**Ф.И.О., должность:** Кайгородова Л. В. помощник врача по общей гигиене

6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Договор № КИ00249-/22 от 01.03.2022г., вх. № 33-ЗФ от 14.01.2022г.

7. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И  
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№.№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
<b>с. Козьмодемьянск, пер. Школьный, д. 1</b>						
1	Спортивный зал Центр обслуживаемой зоны	0,1	17,9	18 – 20	52,5	40 - 60
		1,1	17,9	18 – 20	52,5	40 - 60
		1,7	17,9	18 – 20	52,5	40 - 60
2	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	17,9	18 – 20	52,5	40 - 60
		1,1	17,9	18 – 20	52,5	40 - 60
		1,7	17,9	18 – 20	52,5	40 - 60
3	Учебный кабинет 4 кл. Центр обслуживаемой зоны	0,1	22	18 – 24	52,6	40 - 60
		0,6	22	18 – 24	52,6	40 - 60
		1,7	22	18 – 24	52,6	40 - 60
4	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	22	18 – 24	52,6	40 - 60

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
		0,6	22	18 – 24	52,6	40 - 60
		1,7	22	18 – 24	52,6	40 - 60
5	Учебный кабинет 2 кл. Центр обслуживаемой зоны	0,1	22,5	18 – 24	53	40 - 60
		0,6	22,5	18 – 24	53	40 - 60
		1,7	22,5	18 – 24	53	40 - 60
6	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	22,5	18 – 24	53	40 - 60
		0,6	22,5	18 – 24	53	40 - 60
		1,7	22,5	18 – 24	53	40 - 60
<b>с. Карагай, ул. Гагарина, 23</b>						
7	Учебный кабинет № 6Н Центр обслуживаемой зоны	0,1	23	18 – 24	55,5	40 - 60
		0,6	23	18 – 24	55,5	40 - 60
		1,7	23	18 – 24	55,5	40 - 60
8	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23	18 – 24	55,5	40 - 60
		0,6	23	18 – 24	55,5	40 - 60
		1,7	23	18 – 24	55,5	40 - 60
9	Учебный кабинет № 12Н Центр обслуживаемой зоны	0,1	22,5	18 – 24	55,3	40 - 60
		0,6	22,5	18 – 24	55,3	40 - 60
		1,7	22,5	18 – 24	55,3	40 - 60
10	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	22,5	18 – 24	55,3	40 - 60
		0,6	22,5	18 – 24	55,3	40 - 60
		1,7	22,5	18 - 24	55,3	40 - 60

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

Температура воздуха (теплый период) не соответствует нормативным величинам, установленным табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в точках: с. Козьмодемьянск, пер. Школьный, д. 1 (Спортивный зал: Центр обслуживаемой зоны; На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП).

На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Королева М. Л.