

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

С.И.Петухов

м.п. "14" октября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № П1702.22 Э

по результатам испытаний
(Протокол испытаний № П1702.22 от 14 октября 2022 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1"
- 2. Юридический адрес:** Россия, 617210, Пермский край, Карагайский муниципальный округ, с. Карагай, ул. Гагарина, 23
- 3. Наименование измерений:** Уровень искусственной освещенности (лк)
- 4. Место проведения измерений:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1", Россия, 617210, Пермский край, Карагайский муниципальный округ, с. Карагай, ул. Гагарина, 23; с. Козьмодемьянск, пер. Школьный, д. 1
- 5. Дата и время измерений:** 19.09.2022 с 08:30 до 09:30
Ф.И.О., должность: Кайгородова Л. В. помощник врача по общей гигиене
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ00249-/22 от 01.03.2022г., вх. № 33-ЗФ от 14.01.2022г.
- 7. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				измеренная	допустимая
с. Козьмодемьянск, пер. Школьный, д. 1					
1	Спортивный зал Точка № 1	Г-0,0 пол	ДРЛ	300	не менее 200
2	Точка № 2	Г-0,0 пол	ДРЛ	310	не менее 200
3	Точка № 3	Г-0,0 пол	ДРЛ	360	не менее 200
4	Точка № 4	Г-0,0 пол	ДРЛ	360	не менее 200
5	Точка № 5	Г-0,0 пол	ДРЛ	400	не менее 200
6	Учебный кабинет 4 кл. Точка № 1	Г- стол	светодиодные лампы	420	не менее 300
7	Точка № 2	Г- стол	светодиодные лампы	420	не менее 300
8	Точка № 3	Г- стол	светодиодные лампы	420	не менее 300
9	Точка № 4	Г- стол	светодиодные лампы	430	не менее 300
10	Точка № 5	В-1,5	светодиодные лампы	520	не менее 500
11	Учебный кабинет 2 кл. Точка № 1	Г- стол	светодиодные лампы	410	не менее 300
12	Точка № 2	Г- стол	светодиодные лампы	410	не менее 300

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				измеренная	допустимая
13	Точка № 3	Г- стол	светодиодные лампы	400	не менее 300
14	Точка № 4	Г- стол	светодиодные лампы	420	не менее 300
15	Точка № 5	В-1,5	светодиодные лампы	560	не менее 500
с. Карагай, ул. Гагарина, 23					
16	Учебный кабинет № 6Н Точка № 1	Г- стол	светодиодные + люминисцентные	410	не менее 300
17	Точка № 2	Г- стол	светодиодные + люминисцентные	410	не менее 300
18	Точка № 3	Г- стол	светодиодные + люминисцентные	420	не менее 300
19	Точка № 4	Г- стол	светодиодные + люминисцентные	420	не менее 300
20	Точка № 5	В-1,5	светодиодные лампы	530	не менее 500
21	Учебный кабинет № 12Н Точка № 1	Г- стол	светодиодные лампы	460	не менее 300
22	Точка № 2	Г- стол	светодиодные лампы	460	не менее 300
23	Точка № 3	Г- стол	светодиодные лампы	450	не менее 300
24	Точка № 4	Г- стол	светодиодные лампы	460	не менее 300
25	Точка № 5	В-1,5	светодиодные лампы	530	не менее 500
26	Учебный кабинет № 3Н Точка № 1	Г- стол	светодиодные лампы	400	не менее 300
27	Точка № 2	Г- стол	светодиодные лампы	410	не менее 300
28	Точка № 3	Г- стол	светодиодные лампы	400	не менее 300
29	Точка № 4	Г- стол	светодиодные лампы	400	не менее 300
30	Точка № 5	В-1,5	светодиодные лампы	520	не менее 500
31	Учебный кабинет № 2Н Точка № 1	Г- стол	светодиодные лампы	480	не менее 300
32	Точка № 2	Г- стол	светодиодные лампы	485	не менее 300
33	Точка № 3	Г- стол	светодиодные лампы	485	не менее 300
34	Точка № 4	Г- стол	светодиодные лампы	470	не менее 300
35	Точка № 5	В-1,5	светодиодные лампы	560	не менее 500
36	Спортивный зал Точка № 1	Г-0,0 пол	светодиодные лампы	350	не менее 200
37	Точка № 2	Г-0,0 пол	светодиодные лампы	350	не менее 200
38	Точка № 3	Г-0,0 пол	светодиодные лампы	360	не менее 200
39	Точка № 4	Г-0,0 пол	светодиодные лампы	355	не менее 200
40	Точка № 5	Г-0,0 пол	светодиодные лампы	355	не менее 200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене _____



Королева М. Л.